


PS-R2 1000	Tank Speicher Nádrž	Exchangers Register Výměníky		DHW Brauch- Wasser Bojler Na TUV
		Upper Oben Horní	Lower Unten Spodní	
Material Material Materiál	S235JR	Fe 360 NBK	Fe 360 NBK	---
Content Inhalt [Lt] Objem	925	15,9	19,8	---
Heating surf. Heizfläche [m ²] Plocha výměníku	---	2,4	3	---
Operating temp. Betriebstemp. [°C] Provozní teplota	95	110	110	---
Op. pressure Betriebsdruck [bar] Provozní tlak	3	10	10	---
Test pressure Prüfdruck [bar] Zkušební tlak	4,5	15	15	---
Internal coating Innenbeschichtung Vnitřní povrchová úprava	---			
Anode Anode Anoda	---			