



Sigma-M 600	Tank Speicher Nádrž	Exchangers Register Výměníky		DHW Brauch- Wasser Bojler Na TUV
		Upper Oben Horní	Lower Unten Spodní	
Material Material Materiál	S235JR	---	---	S235JR
Content Inhalt [Lt] Objem	571	---	---	175
Heating surf. Heizfläche [m ²] Plocha výměníku	---	---	---	---
Operating temp. Betriebstemp. [°C] Provozní teplota	95	---	---	95
Op. pressure Betriebsdruck [bar] Provozní tlak	3	---	---	6
Test pressure Prüfdruck [bar] Zkušební tlak	4,5	---	---	9
Internal coating Innenbeschichtung Vnitřní povrchová úprava	DIN 4753		 	
Anode Anode Anoda	MG Ø26x400			