

Sigma-R2 1500	Tank Speicher Nádrž	Exchangers Register Výměníky		DHW Brauch- Wasser Bojler Na TUV
		Upper Oben Horní	Lower Unten Spodní	
Material Material Materiál	S235JR	Fe 360 NBK	Fe 360 NBK	S235JR
Content Inhalt Objem [Lt]	1449	15,9	19,8	205
Heating surf. Heizfläche [m²] Plocha výměníku	---	2,4	3	---
Operating temp. Betriebstemp. [°C] Provozní teplota	95	110	110	95
Op. pressure Betriebsdruck [bar] Provozní tlak	3	10	10	6
Test pressure Prüfdruck [bar] Zkušební tlak	4,5	15	15	9
Internal coating Innenbeschichtung Vnitřní povrchová úprava	DIN 4753			
Anode Anode Anoda	MG Ø26x400			

