



ZETA 1250 M	Tank Speicher Nádrž	Exchangers Register Výměníky		
		Upper Oben Horní	Lower Unten Spodní	DHW Brauch- Wasser TUV
Material Material Materiál	S235JR	---	---	Cu
Content Inhalt [Lt] Objem	1284	---	---	4,2
Heating surf. Heizfläche [m ²] Plocha výměníku	---	---	---	4,54
Operating temp. Betriebstemp. [°C] Provozní teplota	95	---	---	95
Op. pressure Betriebsdruck [bar] Provozní tlak	3	---	---	10
Test pressure Prüfdruck [bar] Zkušební tlak	4,5	---	---	15
Internal coating Innenbeschichtung Vnitřní povrchová úprava	---	 		
Anode Anode Anoda	---			