


ZETA 1500 R1	Tank Speicher Nádrž	Exchangers Register Výměníky		
		Upper Oben Horní	Lower Unten Spodní	DHW Brauch- Wasser TUV
Material Material Materiál	S235JR	---	Fe 360 NBK	Cu
Content Inhalt [Lt] Objem	732	---	23,7	4,2
Heating surf. Heizfläche [m ²] Plocha výměníku	---	---	3,6	4,54
Operating temp. Betriebstemp. [°C] Provozní teplota	95	---	110	95
Op. pressure Betriebsdruck [bar] Provozní tlak	3	---	10	10
Test pressure Prüfdruck [bar] Zkušební tlak	4,5	---	15	15
Internal coating Innenbeschichtung Vnitřní povrchová úprava	---			
Anode Anode Anoda	---	