



| ZETA 800 R1 | Tank Speicher Nádrž | Exchangers Register Výměníky | | |
|--|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|
| | | Upper Oben Horní | Lower Unten Spodní | DHW Brauch- Wasser TUV |
| Material Material Materiál | S235JR | --- | Fe 360 NBK | Cu |
| Content Inhalt [Lt] Objem | 732 | --- | 15,9 | 4,2 |
| Heating surf. Heizfläche [m ²] Plocha výměníku | --- | --- | 2,4 | 4,54 |
| Operating temp. Betriebstemp. [°C] Provozní teplota | 95 | --- | 110 | 95 |
| Op. pressure Betriebsdruck [bar] Provozní tlak | 3 | --- | 10 | 10 |
| Test pressure Prüfdruck [bar] Zkušební tlak | 4,5 | --- | 15 | 15 |
| Internal coating Innenbeschichtung Vnitřní povrchová úprava | --- |  | | |
| Anode Anode Anoda | --- |  | | |

