


PS-M 300	Tank Speicher Nádrž	Exchangers Register Výměníky		DHW Brauch- Wasser Bojler Na TUV
		Upper Oben Horní	Lower Unten Spodní	
Material Material Materiál	S235JR	---	---	---
Content Inhalt [Lt] Objem	286	---	---	---
Heating surf. Heizfläche [m ²] Plocha výměníku	---	---	---	---
Operating temp. Betriebstemp. [°C] Provozní teplota	95	---	---	---
Op. pressure Betriebsdruck [bar] Provozní tlak	3	---	---	---
Test pressure Prüfdruck [bar] Zkušební tlak	4,5	---	---	---
Internal coating Innenbeschichtung Vnitřní povrchová úprava	---			
Anode Anode Anoda	---			

