


GAMMA 1250 R2	Tank Speicher Nádrž	Exchangers Register Výměníky		
		Upper Oben Horní	Lower Unten Spodní	DHW Brauch- Wasser TUV
Material Material Materiál	S235JR	Fe 360 NBK	Fe 360 NBK	INOX AISI 316L
Content Inhalt Objem [Lt]	1284	15,9	19,8	38
Heating surf. Heizfläche Plocha výměníku [m ²]	---	2,4	3	7,514
Operating temp. Betriebstemp. [°C] Provozní teplota	95	110	110	95
Op. pressure Betriebsdruck [bar] Provozní tlak	3	10	10	10
Test pressure Prüfdruck [bar] Zkušební tlak	4,5	15	15	15
Internal coating Innenbeschichtung Vnitřní povrchová úprava	---			
Anode Anode Anoda	---	